



Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien des Bundesteriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

## Herstellereklärung für Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse

zur Vorlage beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Firma <b>Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.</b>
--

Mit Sitz in:	Postleitzahl	Ort
Straße <b>Industriestraße 12</b>	<b>A-4710</b>	<b>Grieskirchen</b>

Heizkesseltyp <input checked="" type="checkbox"/> automatisch beschickt	Typ (Pellet) <b>Pelletsessel P2-25</b>	<input checked="" type="checkbox"/> geprüft in Pellet	Typ (Hackgut)	<input type="checkbox"/> geprüft in Hackgut
<input type="checkbox"/> handbeschickt	Typ			

Der o. g. Kessel hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne § 3 Abs. 1 Nr 4, 5 und 5a \*\* oder 8 \* der 1. BImSchV folgende Leistungen und Wirkungsgrade:

Nennwärmeleistung (in kW) <b>25 kW</b>	Kesselwirkungsgrad Pellets (in Prozent) <b>92,1 %</b>	Kesselwirkungsgrad Hackgut (in Prozent)
Feuerungswärmeleistung Pellets *	Feuerungswärmeleistung Hackgut *	feuerungstechnischen Wirkungsgrad (in Prozent) **

### Emissionswerte

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen Prozent Sauerstoff im Abgas bei Normzustand) werden von der Heizanlage abgegeben:

Kohlenmonoxid * (CO) bei Nennwärmeleistung in mg/m <sup>3</sup> (max. 250 mg/m <sup>3</sup> )	
Pellets <b>116 mg/m<sup>3</sup></b>	Hackgut
Kohlenmonoxid * (CO) bei Teillast in mg/m <sup>3</sup> (max. 250 mg/m <sup>3</sup> )	
Pellets	Hackgut
staubförmige * bei Nennwärmeleistung in mg/m <sup>3</sup> (max. 50 mg/m <sup>3</sup> )	
Pellets <b>15 mg/m<sup>3</sup></b>	Hackgut

\* Bei Einsatz von Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nr. 8 der 1. BImSchV (Stroh oder ähnliche pflanzlichen Stoffe) in Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 100 kW oder mehr beziehen sich die Emissionsgrenzwerte auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 11 Prozent.

\*\* feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Holzpelletöfen

Diese Angaben können durch **vorliegende** Gutachten belegt werden.

Datum <b>15.03.07</b>	Unterschrift (kann nur vom Kesselhersteller geleistet werden) 	Firmenstempel <b>FRÖLING</b> Heizkessel und Behälterbau Ges.m.b.H. A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12 Tel.: 0 72 48 / 606 - 0, Fax: 0 72 48 / 606 - 600 E-mail: info@froeling.com
--------------------------	--	---