

**PRODUKTDATENBLATT nach der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2015/1187,
Anhang IV - 1. (Festbrennstoffkessel) und
2. (Verbundanlagen aus Festbrennstoffkesseln und Temperaturreglern)**

Produktbereich: (Gesamtprogramm bis 70 kW) **HACKGUTKESSEL, Serie T4e / T4e ESP**

a) Name oder Warenzeichen des Lieferanten: Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.

| b) Modellkennung des Lieferanten | c) Energieeffizienzklasse des Heizkessels | d) Nennwärmeleistung P_n kW | e) Energieeffizienzindex EEI des Heizkessels | f) Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s % | i) Energieeffizienzindex EEI Verbund Kessel+Regler | j) Energieeffizienzklasse Verbund Kessel+Regler |
|--|---|-------------------------------------|--|---|--|---|
| Serie: T4e im Hackgutbetrieb *) | | | | | | |
| T4e - 20 | A+ | 20 | 116 | 79 | 118 | A+ |
| T4e - 25 | A+ | 25 | 116 | 79 | 118 | A+ |
| T4e - 30 | A+ | 30 | 117 | 79 | 119 | A+ |
| T4e - 35 | A+ | 35 | 117 | 80 | 119 | A+ |
| T4e - 45 | A+ | 45 | 118 | 80 | 120 | A+ |
| T4e - 50 | A+ | 50 | 118 | 80 | 120 | A+ |
| T4e - 60 | A+ | 60 | 118 | 80 | 120 | A+ |
| Serie: T4e im Pelletsbetrieb | | | | | | |
| Serie: T4e mit integriertem elektrostatischen Abscheider (T4e ESP) im Hackgutbetrieb *) | | | | | | |
| T4e - 45 ESP | A+ | 45 | 117 | 80 | 119 | A+ |
| T4e - 50 ESP | A+ | 50 | 118 | 80 | 120 | A+ |
| T4e - 60 ESP | A+ | 60 | 118 | 80 | 120 | A+ |
| Serie: T4e mit integriertem elektrostatischen Abscheider (T4e ESP) im Pelletsbetrieb | | | | | | |

g) alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Festbrennstoffkessels zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind der jeweiligen Montageanleitung und der Betriebsanleitung der Baureihe zu entnehmen!

Anmerkungen:

*) Bevorzugter Brennstoff

Einschränkungen:

Die Angaben unter i) und j) gelten nur bei Einsatz der serienmäßig mit dem jeweiligen Heizkessel mitgelieferten Regelungskomponenten von Fröling.

Sofern bei der Zusammenstellung von Verbundanlagen neben den Produkten von Fröling auch Produkte anderer Lieferanten verwendet werden, ist eine Haftung durch Fröling für die Berechnung des Daten des Gesamtpaketes ausgeschlossen.